





NAVROVANE RIESENIE CSS NEVYŽADUJE STAVEBNÉ ÚPRAVY KRÍŽOVATKY 1

Upravare sú čas chodníky v existujúcej asfaltovej podlahe pre bezbarierovú úpravu priechodov pre peších

Uprava chodníkov - zlatková dlažba
celková plocha - cca 120 m²

FAZOVANIE CSS



Radič SIEMENS NS HR 01

Križovatka bude riadená radičom MS, izolované dynamické riadenie, modul GSM. Pre vlastné riadenie CSS sa použijú dopravné návěstidla - na výložníky typu 300-300-500, na srožare typu 3x210. Chodkové návěstidla budú typu 2x210, žlté blikače typu 1x210. Dopravné zvislé stvorlízové bezkolízne riadenie bude realizované na základe požiadaviek automobilovej a pešej dopravy, pričom základná fáza bude pre priamy smer po ceste I/50, tá zostáva v prípade nerealizovaných požiadaviek od ostatnej dopravy trvalo. Ostatné fázy sú s definovaním preferencie jednotlivých vstupov do križovatky a zadaním minimálnych a maximálnych dob trvania jednotlivých fáz pri trvalom zatázaní menaných vstupov do križovatky. Pre meranie intenzity a dopravy dopravy je navrhnutých 10 indukčných detektorov, uložených vo vozovke v jednotlivých jazdných pruhoch. Pre peších sú určené 2 ks výzových tláčidiel, inštalovaných na priechode pre peších v smere cez cestu I/50.

RADIČ CSS
MASNO GSM, DYNAMICKÉ IZOLOVANÉ RIADENIE
POČET SIGNALŤNÝCH SKUPÍN: 10 dopravných
3 žlté blikače (jedna na dopry)
2 žlté blikače

10 detektorov JAD

Poznámky:
Podľa na výzere nie sú káby, rozhodnutím z výzere a
konkrétne údaje na základe návrhu projektant
Akékoľvek zmeny alebo rozdiely výšerní musia byť
prerokované so zodpovedajúcimi príslušnými orgánmi
Všetky rozmery kontrolovať na stavbe.

NEPOUŽÍVAŤ NA STAVBE !



INVESTOR
SSC WSC KOŠICE
Košická dráha, 4

STAVBA
KRÍŽOVATKA I/60 E50 - I/79
HRADŤOV, okr. TREBISŤOV

OBJEKT
CESTNÁ SVETELNÁ SIGNALIZÁCIA

STAVBA
02
situač. DTŠ
miméria 1:250
formát 8@A4
dátum 04.2004

Projektant
Ing. Pavol TIL

Konštruktívny projektant
PT-INŽINIERING KOŠICE
Dopravné inžinierstvo a projektovanie
Prásková 234, 041 01 Košice 2
IČO: 43183233
Miesto: 02621 52 6424 170
e-mail: til@ptko.sk

DOPRAVNO-TECHNICKÁ ŠTRUKTÚRA **DOPRAVNÉ RIEŠENIE**